

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmeversorgungssystem Rudolstadt

Betreiber

Energieversorgung Rudolstadt GmbH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor:

fP nach § 22 Absatz 2, GEG

0,47

Berechnet nach FW 309-1:2023

fP nach § 22 Absatz 3, GEG

0,47

nach Kappung und EE-Bonus

(nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO₂-Äquivalent:

fCO₂eq. nach Anlage 9, GEG

41 g/kWh

Berechnet nach FW 309-1:2023

Datenbasis: Jahr 2023

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 03.05.2027

Ausgestellt am 03.05.2024 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-388

Dipl.-Kfm. (Univ)

Dipl.-Ing. (FH)

Martin Reuter



B I S R

Beratende Ingenieure

Michael Schwarz &

Martin Reuter GbR